

平成23年度 「災害防止対策特別活動」

6月1^水_日 ~ 6月30^木_日




社団法人 日本建設業連合会


労働災害の年別発生状況推移（平成10年～22年）

厚生労働省発表資料を参照して
日本土木工業協会・調査資料より作成


死傷者数（休業4日以上）対比



死亡者数対比



工事種別死亡者数対比



注1) 協会会員とは、土工協、建築協の会員を示す。

注2) 全産業および全建設業の22年は速報値、協会会員は確定値。

平成22年 土工協・建築協会員分 死傷(4日以上)災害発生状況調査結果

1. 災害種類別

工事種類	土 木 工 事												建築・設備工事				合 計		
	水力発電	トンネル	地下鉄	鉄道軌道	橋梁	道路	河川	砂防	土地整理	上下水道	港湾・海岸	その他	小計	鉄骨・鉄筋	木造	建築設備		その他	小計
災害種類																			
墜落		3	1	10	9	9	3		3	9	3	5	55	166	1	9	18	194	249
飛来・落下	2	3		7		3	1			1		4	21	42		1	5	48	69
倒壊		1			1					1		1	4	11		1	3	15	19
土砂崩壊等		2				1			1		1		5	2			2	4	9
落盤等		4					1						5					0	5
機械による災害(クレーン等)		1		2	1	2	1		1	2	1		11	16			2	18	29
同上(自動車等)		3		2		3	1						9	4		2		6	15
同上(建設機械等)	1	6	1	4	1	8			1	1	6	4	33	20			7	27	60
電気		2							1				3	2			1	3	6
爆発・火災等										1	1	1	3	1				1	4
取扱運搬等	1		1	1		2			1	2			8	20		8	1	29	37
その他	1	13	1	16	5	5	5		1	2	7	13	69	137	4	8	10	159	228
合計	5	38	4	42	17	33	12	0	9	19	19	28	226	421	5	29	49	504	730

2. 発注者別

公 共	国	2	19			4	12	7			1	11	1	57	14			2	16	73
	都道府県	2	6			2	3	4			8	3	1	29	9		2		10	57
	市町村		2	2			4			2	7		3	20	27		3	1	31	51
	その他				7	1		1				1	3	13	22		11	5	38	51
	小 計	4	35	3	12	16	32	12	0	5	19	16	12	166	80	0	16	8	104	270
民 間	鉄道電気ガス	1	1										6	8	4				4	12
	その他		2	1	30	1	1			4		3	10	52	337	5	13	41	396	448
	小 計	1	3	1	30	1	1	0	0	4	0	3	16	60	341	5	13	41	400	460
合 計		5	38	4	42	17	33	12	0	9	19	19	28	226	421	5	29	49	504	730

・対象期間 平成22年 1月1日～平成22年12月31日

平成22年 土工協・建築協会員分 死亡災害発生状況調査結果

1. 災害種類別

工事種類	土 木 工 事												建築・設備工事					合 計
	水力発電	トンネル	地下鉄	鉄道軌道	橋梁	道路	河川	砂防	土地整理	上下水道	港湾・海岸	その他	小計	鉄骨・鉄筋	木造	建築設備	その他	
災害種類																		
墜落					3	1			1				5	8				8
飛来・落下						1							1	1				1
倒壊											1		1					0
土砂崩壊等													0					0
落盤等		1											1					0
機械による災害(クレーン等)						1						2	3					0
同上(自動車等)		1				1						1	3					0
同上(建設機械等)						2						1	3	1				1
電気													0					0
爆発・火災等													0					0
取扱運搬等													0					0
その他				1	1						1		3	4			1	5
合計	0	2	0	1	4	6	0	0	1	0	2	4	20	14	0	0	1	35

2. 発注者別

公 共	国					1	4					1		6					0	6
	都道府県		1			2	1				1		1	5	1				1	6
	市町村					1				1			1	3					0	3
	その他				1									1					0	1
	小 計	0	1	0	1	4	6	0	0	1	0	2	1	16	1	0	0	0	1	17
民 間	鉄道電気ガス		1										1	2					0	2
	その他												2	2	13			1	14	16
	小 計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	13	0	0	1	14	18
合 計		0	2	0	1	4	6	0	0	1	0	2	4	20	14	0	0	1	15	35

・対象期間 平成22年 1月1日～平成22年12月31日

社団法人 日 本 建 設 業 連 合 会

平成23年度「災害防止対策特別活動」の実施について

建設業における労働災害の発生状況は、関係者のご努力によって長期間にわたり着実な減少傾向を継続しており、平成22年の死亡者数（速報値）は354名となりました。一方、会員会社における死亡者数の発生状況（確定値）をみますと、平成22年は前年比 3 ポイント減の35人で、これを10年前の平成12年の99人と比べますと、その間の減少率は65%にものぼり、全建設業および全産業と比べても顕著な減少率になっております。これも会員各社の安全管理についてのご努力の結果であると考えております。

日建連では更なる労働災害の減少を目指し、本年も 6 月を平成23年度「災害防止対策特別活動」月間と定め、会員会社の全国の作業所等を対象として災害防止活動を実施することといたしました。

会員各位におかれましては、このような趣旨をご理解いただき、下記活動実施要領に基づき労働災害ならびに公衆災害の防止に向け、積極的に本活動を推進して下さいますようお願い申し上げます。

活動実施要領

1. 実 施 期 間 平成23年 6 月 1 日（水）～30日（木）
2. 主 催 (社)日本建設業連合会
3. 活動対象範囲 会員会社の全店社および全作業所
4. メインテーマ 「墜落災害を防止しよう」・「重機災害を防止しよう」
5. 活動実施事項
 - (1) 協会の実施事項
 - ① 本活動趣旨の徹底を図るためリーフレットを作成、会員会社に配布し、本活動の趣旨徹底を図る。
 - ② ホームページ（HP）に職長安全衛生チェックポイントを掲載して、現場で活用していただくよう要請する。
 - ③ 安全委員会委員による現場パトロールを実施する。
 - (2) 会員会社の実施事項
 - ① 本活動趣旨リーフレットを全作業所へ配布し周知する。
 - ② 期間中に本・支店（営業所等を含む）の役職員による現場安全パトロールを実施する。
 - ③ 作業所の月間安全活動へ本活動の趣旨を組み入れ、展開を図る。
 - ④ 日建連HP（<http://www.nikkenren.com>）から本活動のリーフレット、職長安全衛生チェックポイント、統括管理のためのチェックポイント等をダウンロードのうえ活動教材として活用する。

安全関係自主点検表

・この点検項目は監督署臨検時の主な指摘、指導事項です。

日常の点検項目と併せて、特に重点的に点検、確認をして下さい。

なお、点検項目は現場の該当項目だけで結構です。

点 検 日 年 月 日～ 月 日

作業所名

区分	点 検 項 目	法 規	点検結果 (1週間分)					
			／	／	／	／	／	／
元方事業者の講ずべき措置	・関係請負人に法律に違反しないよう指導・是正のため必要な指示を行っているか。	(安衛法第29条1・2)						
	・安全衛生協議会はすべての関係請負人で構成（又は参加させて）され、開催されているか。	(安衛法第30条) (安衛則635条)						
	・安全衛生協議会は月1回定期に開催されているか。	(安衛法第30条) (安衛則635条)						
	・異常時に行う避難等訓練、警報等を統一的に定め、関係請負人に周知しているか。	(安衛則第389条の11)						
	・工事計画書に変更が生じた場合は、変更届を提出しているか。	(安衛法第88条)						
足場、開口部、通路、昇降設備、作業床等	・高さ2m以上の作業床の端、開口部では囲い、手すり、覆い等を設けてあるか。	(安衛則第519条)						
	・上記の措置が困難な時は、安全帯を使用させているか。	(安衛則第519条)						
	・高さ2m以上の足場では、墜落防止措置（親綱・ネット・囲い等）を講じているか。	(安衛則第563条)						
	・作業床の幅は40cm以上確保されているか。	(安衛則第563条)						
	・床材間の隙間が3cm以下となっているか。	(安衛則第563条)						
	・最大積載荷重は、見やすい箇所に表示してあるか。	(安衛則第562条)						
	・外部足場作業床には資材、重量物等は置いていないか。（不要物は撤去）							
	・外部足場脚部の根がらみと沈下防止措置を講じているか。	(安衛則第570条)						
	・開口部養生蓋には、「ずれ止め防止」と「注意表示」はあるか。	(安衛則第519条)						
	・架台足場（脚立等による）の足場板は緊結してあるか。	(安衛則第563条)						
型枠支保工	・型わく支保工は、組立図を作成し、かつ、当該組立図通りに組み立てているか。	(安衛則第240条)						
	・支柱脚部の固定・滑動防止措置を講じているか。	(安衛則第242条)						
	・基準（規格）に適合しているもの（ボルト・クランプ・サポートピン）を使用しているか。	(安衛則第242条)						
	・倒壊防止のための水平つなぎを設けてあるか。	(安衛則第242条)						
支掘保削工、土止め	・土止め支保工は、組立図を作成し、かつ、組立図通りに組立てているか。	(安衛則第370条)						
	・明り掘削作業開始前、大雨の後及び中震以上の地震の後に必ず定められた事項を点検しているか。	(安衛則第358条)						
	・土止め支保工を設けた時は、7日以内ごと、大雨の後及び中震以上の地震の後、必ず定められた事項を点検しているか。	(安衛則第373条)						

区分	点 検 項 目	法 規	点検結果 (1 週間分)					
			／	／	／	／	／	／
クレーン、 建設機械等	・ クレーン等作業で作業半径内に作業員の立ち入り禁止措置をしてあるか。	(ク則第74条・74条の2)						
	・ ポンプ車のブーム下に関係者以外の作業員の立ち入り禁止措置をしてあるか。							
	・ ポンプ車の特定自主点検を実施させているか。	(安衛則第169条の2)						
	・ 移動式クレーン等のアウトリガーは完全張り出しになっているか。	(ク則第70条の5)						
	・ アウトリガー脚部下に沈下防止措置はしてあるか。	(ク則第70条の3・4)						
	・ 小型移動式クレーンの巻過防止装置は設けてあるか。	(ク則第65条)						
	・ 移動式クレーンには検査証を備えつけてあるか。	(ク則第63条)						
	・ 玉掛け作業には有資格者を就かせているか。	(ク則第221・222条)						
	・ 天井クレーンの運転で荷を吊ったままで運転位置から離れていないか。	(ク則第32条)						
	・ クレーン作業について合図を統一的に定め、また合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせているか。	(ク則第71条)						
	・ バックホウのバケットを地上におろさず運転席を離れていないか。	(安衛則第160条)						
機械工具等	・ 振動工具使用作業では、振動障害発生の予防について関係請負人に指導しているか。	(安衛法第29条)						
	・ 携帯用丸のこ盤の刃の接触予防措置(カバー)を有効な状態で保持してあるか。	(安衛則第123条)						
	・ 持込機械(丸のこ盤他)の点検を確実に実施し、記録は保管してあるか。							
電気関係	・ 分電盤の行先表示はしてあるか。							
	・ 充電部は防護してあるか。	(安衛則第336条)						
	・ 投光器、すずらん灯等にガードを取り付けてあるか。	(安衛則第330条)						
	・ 配線が通路配線ではなく、架空配線としてあるか。	(安衛則第338条)						
	・ 投光器をじか置きしていないか。	(安衛則第330条)						
爆発、 火災	・ アーク溶接ボルダーの充電部は露出していないか。	(安衛則第331条)						
	・ アセチレン・酸素ボンベに「空・充」表示はあるか。	(安衛則第263条)						
	・ 溶接、溶断作業に無資格者を就かせていないか。	(安衛令第20条10) (安衛則第36条3)						
保護員	・ アーク溶接作業に従事する労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)を使用させているか。	(粉じん則第27条)						
	・ はつり作業に従事する労働者に安全靴・防じんマスクを使用させているか。	(粉じん則第27条)						
	・ 有機溶剤作業に従事する労働者に有機ガス用マスクを使用させているか。	(有機則第33条)						
ずい道、 たて坑等	・ 立坑周囲に墜落防止措置を講じてあるか。	(安衛則第519条)						
	・ 掘削箇所・周辺地山の可燃性ガスの有無等法定事項の観察結果は記録されているか。	(安衛則第382条2)						
	・ 100mに達したとき、サイレン等の有効に作動を保持する警報設備を設けてあるか。	(安衛則第389条9)						
	・ 法定の期間内ごとに1回避難・消火訓練を行っているか。	(安衛則第389条11)						
	・ 避難等の訓練に係る法定事項(実施日、受講者氏名、訓練内容等)を記録し、保存してあるか。	(安衛則第389条11)						
	・ 坑内入場者の確認ができる措置を講じているか。	(安衛則24条の6)						
	・ 坑内への吸気ファンにフィルターを設置しているか。							
その他	・ 雇入れ時の健康診断を実施させるよう指導しているか。	(安衛法第29条) (安衛則43条)						
	・ 深夜業務や有害業務に従事する労働者に6ヶ月に1回の定期健康診断を実施させるよう指導しているか。	(安衛法第29条) (安衛法66条)						